

1	HAM SU
2	TEMİZ SU
3	İCME SUYU DEPO 1 / 32
4	İCME SUYU DEPO 1 / 33
5	UV ÇIKIŞI
6	RİO UV ÇIKIŞI
7	YEMEKHANE SEBİL 1/ 30
8	YEMEKHANE SEBİL 2/ 31
9	ENDOSKOPI
10	GENEL/YOĞUN/2107
11	4/BLOK/ 3 / KAT
12	3/BLOK/3 / KAT
13	5/BLOK /1/KAT/HEMŞİRE/BANKOSU
14	STRERİLASYON
15	DİŞ ÜNİTESİ
NUMUNE ALMA TARİHİ : 28/ 09 /2023	

TEST/ANALİZ/ÖLÇÜM RAPORU

(Endüstriyel Teknik Destek Hizmeti)

Rapor No : 18073060-125.05- 7172 / 24559
Barkod No : 23S0000800
Rapor Tarihi : 02/10/2023
Talep Eden : ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ.
Adres : CUMHURİYET MAH.2255 SOK. NO:3 GEBZE KOCAELİ
Konusu : MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Bu raporda incelenen sonuçlar sadece incelenen numunelere aittir.

Onaylayan


Dr.NEŞE ASLI ÖNCÜ


Yaşam Bilimleri Endüstriyel Hizmet Sorumlusu


Bu rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz.


Raporda (*) işaretli analizler akredite edilmiştir. İmzasız analiz raporları geçersizdir.

Bu rapor 16 sayfa olup , 2 asıl(1 asıl müşteri, 1 asıl MAM) olarak hazırlanmıştır.

Sayfa 1 / 16

Rapor No : 18073060-125.05-	7172 / 24559	
Talep Eden : ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ.		
Adres : CUMHURİYET MAH.2255 SOK. NO:3 GEBZE KOCAELİ		
Örnek: 1	Barkod No : 23S0000800	
Parti / Lot No :	Son kullanım Trh :	
Örnek Sayısı : 1	Üretim Tarihi :	
Örneğin getiriliş şekli : Elden	Enstitü örnek kayıt no : 23-7430/001	
Kabul anındaki durumu : Steril Kap	Kabul tarihi ve saati : 28/09/2023 16:00:00	
	Analiz Tarihi : 28/09/2023 - 30/09/2023	
Şahit numune bilgileri : () Müşteriye geri iade () Şahit numune mevcut (x) Şahit numune alınmamıştır		
Analiz	Sonuç	Yöntem
Suda Koliform Bakteri	Bulunmadı/100 ml	FDA/BAM Bölüm 4
Açıklamalar: Müşteriden alınan bilgi/veri analiz raporu için kullanıldığında; bu raporun hazırlanmasında müşteri tarafından sağlanan ürünü tanımlayıcı bilgi/veri kullanılmıştır. Laboratuvar müşteri tarafından sağlanan bilgi/veriden sorumlu tutulamaz.		
Sorumlu İmzalar:  53021		
Bu rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz. Raporda (*) işaretli analizler akredite edilmiştir. İmzasız analiz raporları geçersizdir.		
Bu rapor 16 sayfa olup , 2 asıl (1 asıl müşteri, 1 asıl MAM) olarak hazırlanmıştır.		Sayfa 2 / 16

Rapor No : 18073060-125.05-	7172 / 24559	
Talep Eden : ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ.		
Adres : CUMHURİYET MAH.2255 SOK. NO:3 GEBZE KOCAELİ		
Örnek: 2	Barkod No : 23S0000800	
Parti / Lot No :	Son kullanım Trh :	
Örnek Sayısı : 1	Üretim Tarihi :	
Örneğin getiriliş şekli : Elden	Enstitü örnek kayıt no : 23-7430/002	
Kabul anındaki durumu : Steril Kap	Kabul tarihi ve saati : 28/09/2023 16:00:00	
	Analiz Tarihi : 28/09/2023 - 30/09/2023	
Şahit numune bilgileri : () Müşteriye geri iade () Şahit numune mevcut (x) Şahit numune alınmamıştır		
Analiz	Sonuç	Yöntem
Suda Koliform Bakteri	Bulunmadı/100 ml	FDA/BAM Bölüm 4
Açıklamalar: Müşteriden alınan bilgi/veri analiz raporu için kullanıldığında; bu raporun hazırlanmasında müşteri tarafından sağlanan ürünü tanımlayıcı bilgi/veri kullanılmıştır. Laboratuvar müşteri tarafından sağlanan bilgi/veriden sorumlu tutulamaz.		
Sorumlu İmzalar:  53021		
Bu rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz. Raporda (*) işaretli analizler akredite edilmiştir. İmzasız analiz raporları geçersizdir.		
Bu rapor 16 sayfa olup , 2 asıl (1 asıl müşteri, 1 asıl MAM) olarak hazırlanmıştır.		Sayfa 3 / 16

Rapor No : 18073060-125.05-	7172 / 24559	
Talep Eden : ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ.		
Adres : CUMHURİYET MAH.2255 SOK. NO:3 GEBZE KOCAELİ		
Örnek: 3	Barkod No : 23S0000800	
Parti / Lot No :	Son kullanım Trh :	
Örnek Sayısı : 1	Üretim Tarihi :	
Örneğin getiriliş şekli : Elden	Enstitü örnek kayıt no : 23-7430/003	
Kabul anındaki durumu : Steril Kap	Kabul tarihi ve saati : 28/09/2023 16:00:00	
	Analiz Tarihi : 28/09/2023 - 30/09/2023	
Şahit numune bilgileri : () Müşteriye geri iade () Şahit numune mevcut (x) Şahit numune alınmamıştır		
Analiz	Sonuç	Yöntem
Suda Koliform Bakteri	Bulunmadı/100 ml	FDA/BAM Bölüm 4
Açıklamalar: Müşteriden alınan bilgi/veri analiz raporu için kullanıldığında; bu raporun hazırlanmasında müşteri tarafından sağlanan ürünü tanımlayıcı bilgi/veri kullanılmıştır. Laboratuvar müşteri tarafından sağlanan bilgi/veriden sorumlu tutulamaz.		
Sorumlu imzalar:  53021		
Bu rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz. Raporda (*) işaretli analizler akredite edilmiştir. İmzasız analiz raporları geçersizdir.		
Bu rapor 1 sayfa olup , 2 asıl (1 asıl müşteri, 1 asıl MAM) olarak hazırlanmıştır.		Sayfa 4 / 16


Rapor No : 18073060-125.05- 7172 / 24559
Talep Eden : ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ.
Adres : CUMHURİYET MAH.2255 SOK. NO:3 GEBZE KOCAELİ

Örnek: 4
Parti / Lot No :
Örnek Sayısı : 1
Örneğin getiriliş şekli : Elden
Kabul anındaki durumu : Steril Kap
Barkod No : 23S0000800
Son kullanım Trh :
Üretim Tarihi :
Enstitü örnek kayıt no : 23-7430/004
Kabul tarihi ve saati : 28/09/2023 16:00:00
Analiz Tarihi : 28/09/2023 - 30/09/2023

Şahit numune bilgileri : () Müşteriye geri iade () Şahit numune mevcut (x) Şahit numune alınmamıştır

Analiz	Sonuç	Yöntem
Suda Koliform Bakteri	Bulunmadı/100 ml	FDA/BAM Bölüm 4

Açıklamalar: Müşteriden alınan bilgi/veri analiz raporu için kullanıldığında; bu raporun hazırlanmasında müşteri tarafından sağlanan ürünü tanımlayıcı bilgi/veri kullanılmıştır. Laboratuvar müşteri tarafından sağlanan bilgi/veriden sorumlu tutulamaz.

Sorumlu İmzalar:

53021

Bu rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz. Raporda (*) işaretli analizler akredite edilmiştir. İmzasız analiz raporları geçersizdir.

Bu rapor 1 sayfa olup , 2 asıl (1 asıl müşteri, 1 asıl MAM) olarak hazırlanmıştır.

Sayfa 5 / 16

Rapor No : 18073060-125.05-	7172 / 24559	
Talep Eden : ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ.		
Adres : CUMHURİYET MAH.2255 SOK. NO:3 GEBZE KOCAELİ		
Örnek: 5	Barkod No : 23S0000800	
Parti / Lot No :	Son kullanım Trh :	
Örnek Sayısı : 1	Üretim Tarihi :	
Örneğin getiriliş şekli : Elden	Enstitü örnek kayıt no : 23-7430/005	
Kabul anındaki durumu : Steril Kap	Kabul tarihi ve saati : 28/09/2023 16:00:00	
	Analiz Tarihi : 28/09/2023 - 30/09/2023	
Şahit numune bilgileri : () Müşteriye geri iade () Şahit numune mevcut (x) Şahit numune alınmamıştır		
Analiz	Sonuç	Yöntem
Suda Koliform Bakteri	Bulunmadı/100 ml	FDA/BAM Bölüm 4
Açıklamalar: Müşteriden alınan bilgi/veri analiz raporu için kullanıldığında; bu raporun hazırlanmasında müşteri tarafından sağlanan ürünü tanımlayıcı bilgi/veri kullanılmıştır. Laboratuvar müşteri tarafından sağlanan bilgi/veriden sorumlu tutulamaz.		
Sorumlu İmzalar:  53021		
Bu rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz. Raporda (*) işaretli analizler akredite edilmiştir. İmzasız analiz raporları geçersizdir.		
Bu rapor 1 sayfa olup , 2 asıl (1 asıl müşteri, 1 asıl MAM) olarak hazırlanmıştır.		Sayfa 6 / 16

Rapor No : 18073060-125.05- 7172 / 24559
Talep Eden : ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ.
Adres : CUMHURİYET MAH.2255 SOK. NO:3 GEBZE KOCAELİ

Örnek: 6
Parti / Lot No :
Örnek Sayısı : 1
Örneğin getiriliş şekli : Elden
Kabul anındaki durumu : Steril Kap
Barkod No : 23S0000800
Son kullanım Trh :
Üretim Tarihi :
Enstitü örnek kayıt no : 23-7430/006
Kabul tarihi ve saati : 28/09/2023 16:00:00
Analiz Tarihi : 28/09/2023 - 30/09/2023

Şahit numune bilgileri : () Müşteriye geri iade () Şahit numune mevcut (x) Şahit numune alınmamıştır

Analiz	Sonuç	Yöntem
Suda Koliform Bakteri	Bulunmadı/100 ml	FDA/BAM Bölüm 4

Açıklamalar: Müşteriden alınan bilgi/veri analiz raporu için kullanıldığında; bu raporun hazırlanmasında müşteri tarafından sağlanan ürünü tanımlayıcı bilgi/veri kullanılmıştır. Laboratuvar müşteri tarafından sağlanan bilgi/veriden sorumlu tutulamaz.


Sorumlu İmzalar:

53021

Bu rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz. Raporda (*) işaretli analizler akredite edilmiştir. İmzasız analiz raporları geçersizdir.

Bu rapor 16 sayfa olup , 2 asıl (1 asıl müşteri, 1 asıl MAM) olarak hazırlanmıştır.

Sayfa 7 / 16

Rapor No : 18073060-125.05-	7172 / 24559	
Talep Eden : ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ.		
Adres : CUMHURİYET MAH.2255 SOK. NO:3 GEBZE KOCAELİ		
Örnek: 7	Barkod No : 23S0000800	
Parti / Lot No :	Son kullanım Trh :	
Örnek Sayısı : 1	Üretim Tarihi :	
Örneğin getiriliş şekli : Elden	Enstitü örnek kayıt no : 23-7430/007	
Kabul anındaki durumu : Steril Kap	Kabul tarihi ve saati : 28/09/2023 16:00:00	
	Analiz Tarihi : 28/09/2023 - 30/09/2023	
Şahit numune bilgileri : () Müşteriye geri iade () Şahit numune mevcut (x) Şahit numune alınmamıştır		
Analiz	Sonuç	Yöntem
Suda Koliform Bakteri	Bulunmadı/100 ml	FDA/BAM Bölüm 4
Açıklamalar: Müşteriden alınan bilgi/veri analiz raporu için kullanıldığında; bu raporun hazırlanmasında müşteri tarafından sağlanan ürünü tanımlayıcı bilgi/veri kullanılmıştır. Laboratuvar müşteri tarafından sağlanan bilgi/veriden sorumlu tutulamaz.		
Sorumlu İmzalar:  53021		
Bu rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz. Raporda (*) işaretli analizler akredite edilmiştir. İmzasız analiz raporları geçersizdir.		
Bu rapor 1 sayfa olup , 2 asıl (1 asıl müşteri, 1 asıl MAM) olarak hazırlanmıştır.		Sayfa 8 / 16


Rapor No : 18073060-125.05- 7172 / 24559
Talep Eden : ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ.
Adres : CUMHURİYET MAH.2255 SOK. NO:3 GEBZE KOCAELİ

Örnek: 8
Parti / Lot No :
Örnek Sayısı : 1
Örneğin getiriliş şekli : Elden
Kabul anındaki durumu : Steril Kap
Barkod No : 23S0000800
Son kullanım Trh :
Üretim Tarihi :
Enstitü örnek kayıt no : 23-7430/008
Kabul tarihi ve saati : 28/09/2023 16:00:00
Analiz Tarihi : 28/09/2023 - 30/09/2023

Şahit numune bilgileri : () Müşteriye geri iade () Şahit numune mevcut (x) Şahit numune alınmamıştır

Analiz	Sonuç	Yöntem
Suda Koliform Bakteri	Bulunmadı/100 ml	FDA/BAM Bölüm 4

Açıklamalar: Müşteriden alınan bilgi/veri analiz raporu için kullanıldığında; bu raporun hazırlanmasında müşteri tarafından sağlanan ürünü tanımlayıcı bilgi/veri kullanılmıştır. Laboratuvar müşteri tarafından sağlanan bilgi/veriden sorumlu tutulamaz.

Sorumlu İmzalar:

53021

Bu rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz. Raporda (*) işaretli analizler akredite edilmiştir. İmzasız analiz raporları geçersizdir.

Bu rapor 1 sayfa olup , 2 asıl (1 asıl müşteri, 1 asıl MAM) olarak hazırlanmıştır.

Sayfa 9 / 16


Rapor No : 18073060-125.05- 7172 / 24559
Talep Eden : ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ.
Adres : CUMHURİYET MAH.2255 SOK. NO:3 GEBZE KOCAELİ

Örnek: 9
Parti / Lot No :
Örnek Sayısı : 1
Örneğin getiriliş şekli : Elden
Kabul anındaki durumu : Steril Kap
Barkod No : 23S0000800
Son kullanım Trh :
Üretim Tarihi :
Enstitü örnek kayıt no : 23-7430/009
Kabul tarihi ve saati : 28/09/2023 16:00:00
Analiz Tarihi : 28/09/2023 - 30/09/2023

Şahit numune bilgileri : () Müşteriye geri iade () Şahit numune mevcut (x) Şahit numune alınmamıştır

Analiz	Sonuç	Yöntem
Suda Koliform Bakteri	Bulunmadı/100 ml	FDA/BAM Bölüm 4


Açıklamalar: Müşteriden alınan bilgi/veri analiz raporu için kullanıldığında; bu raporun hazırlanmasında müşteri tarafından sağlanan ürünü tanımlayıcı bilgi/veri kullanılmıştır. Laboratuvar müşteri tarafından sağlanan bilgi/veriden sorumlu tutulamaz.

Sorumlu İmzalar:

53021

Bu rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz. Raporda (*) işaretli analizler akredite edilmiştir. İmzasız analiz raporları geçersizdir.

Bu rapor 16 sayfa olup, 2 asıl (1 asıl müşteri, 1 asıl MAM) olarak hazırlanmıştır.

Sayfa 10 / 16

Rapor No : 18073060-125.05-	7172 / 24559	
Talep Eden : ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ.		
Adres : CUMHURİYET MAH.2255 SOK. NO:3 GEBZE KOCAELİ		
Örnek: 15	Barkod No : 23S0000800	
Parti / Lot No :	Son kullanım Trh :	
Örnek Sayısı : 1	Üretim Tarihi :	
Örneğin getiriliş şekli : Elden	Enstitü örnek kayıt no : 23-7430/015	
Kabul anındaki durumu : Steril Kap	Kabul tarihi ve saati : 28/09/2023 16:00:00	
	Analiz Tarihi : 28/09/2023 - 30/09/2023	
Şahit numune bilgileri : () Müşteriye geri iade () Şahit numune mevcut (x) Şahit numune alınmamıştır		
Analiz	Sonuç	Yöntem
Suda Koliform Bakteri	Bulunmadı/100 ml	FDA/BAM Bölüm 4
Açıklamalar: Müşteriden alınan bilgi/veri analiz raporu için kullanıldığında; bu raporun hazırlanmasında müşteri tarafından sağlanan ürünü tanımlayıcı bilgi/veri kullanılmıştır. Laboratuvar müşteri tarafından sağlanan bilgi/veriden sorumlu tutulamaz.		
Sorumlu İmzalar:		
 53021		
Bu rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz. Raporda (*) işaretli analizler akredite edilmiştir. İmzasız analiz raporları geçersizdir.		
Bu rapor 16 sayfa olup , 2 asıl (1 asıl müşteri, 1 asıl MAM) olarak hazırlanmıştır.		Sayfa 16 / 16